

जा. क्र./ ९६ /यांउंसिविक्र.२/चंद्र/ता..शा.१/२०१४		कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२, बल्लारपुर रोड,बाबुपेठ, चंद्रपूर-४४२४०३ यांचे कार्यालय
☎ :- (०७१७२) २२७३८२		
फॅक्स :- (०७१७२) २२७३८२		
ई.मेल :- mlidnr@rediffmail.com		
		दिनांक :- ०८ /०१ /२०१४

प्रती,

मा. अधिक्षक अभियंता (यां.),
यांत्रिकी मंडळ,
नागपूर.

विषय :- हरणघाट उपसा सिंचन योजना ता. मुल जि. चंद्रपूर
नविन बॅटरी चार्जर व डिसीडिबी -११० volt, DC चा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्विकरण बाबतचे
बजेटरी ऑफर क्र. ११ (सन २०१४-२०१५) ची जाहीरात यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध
करणेबाबत.

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दरसुची २३१० (५४/१०) लपा २/ मंत्रालय मुंबई ३२,
दिनांक ३०/०९/२०१३
२) या कार्यालयाचे पत्र क्र./१३०८/यांउंसिविक्र.२/चंद्र/तां.शा.१/हरणघाट उंसियो/२०१४ दिनांक ३०/०६/२०१४

-----००००-----

महोदय,

या पत्रासोबत पाठविण्यात येत असलेली बजेटरी ऑफर क्र. ११ (सन २०१४-२०१५) यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत
स्थळावर (www.mahayamtriki.gov.in) प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्याचे करावे ही विनंती.

कार्यालयाचे नाव व पत्ता	कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र. २, बल्लारशा रोड, बाबुपेठ, पोलिस चौकीजवळ, चंद्रपूर ४४२ ४०३ ई.मेल :- mlidnr@rediffmail.com
बजेटरी ऑफर प्रसिद्ध करण्याची अंतीम तारीख	दिनांक १४/०१/२०१५
बजेटरी ऑफर पाठविण्याचा कालावधी	जाहीरात प्रसिद्ध झाल्यापासून ०७ दिवस

सहपत्र :- बजेटरी ऑफर क्र. ११ (सन २०१४-२०१५)

एक प्रतीत

(प्र.वि.धाबे)

कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२,
चंद्रपूर

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Specification for Budgetary Offer No.11/2014-2015

Name of work: Providing, Installing at site of work, testing & commissioning of new Battery charger and DCDB at Haranghat L.I.S Dist Chandrapur.

Sr .No.	Qty	Description of item	Rate	Unit	Amount
1	1	<p><u>Item No.01:battery charger & D.C.D.B.</u></p> <p>Providing installing at site of work testing & commissioning of battery charger & D.C.D.B. complete unit comprising of following specification.</p> <p>(i) Battery charger 110 volts, 50 AMP. For provided batteries comprising of float cum boost charger – 2 No. respectively complete with protective relays, etc.</p> <p>(ii)D.C.D.B. comprising of two incoming double pole miniature circuit breakers(MCB) 80 Amps. 2 Nos, 55 amps.& 13 Nos.10 amp. Outgoing feeder with MCB or switch fuse unit, complete with all accessories, etc.</p>		Set	

Executive Engineer
Mechanical Lift Irrigation Dn. No.2,
Chandrapur

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!